Městský úřad Votice
Odbor výstavby a územního plánování
Komenského náměstí 700
259 17 Votice

MVOTX000G098

Vaše č.j. /Ze dne	Č.j.:	Spis. zn.:	Vyřizuje/linka	Votice
	1246/2012/VÝST-Še	548/12/VÝST-Še	Kateřina Šebková/159	23.01.2012

Počet listů: 4
Počet příloh: 1

adresáti: viz rozdělovník

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

o umístění stavby, které má být vydáno ve zjednodušeném územním řízení

MAŠEK ELEKTRO, s.r.o., IČ 27651584, Krusičany 74, 257 41 Týnec nad Sázavou

zastupující na základě plné moci
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly
(dále jen „žadatel")

podal dne 09.01.2012 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.

Městský úřad Votice, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), zveřejňuje podle § 95 odst. 2 stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí a současně v souladu s § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, upozorňuje, že výhrady dotčených orgánů nebo námitky účastníků proti zjednodušenému územnímu řízení a připomínky veřejnosti, které se týkají ohrožení ochrany veřejného zájmu, lze podat písemně v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona

do 15 dnů ode dne zveřejnění návrhu.

K později podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Votice, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin; v jiné dny po telefonické dohodě).

Účastníky řízení podle § 27 odst. 1) správního řádu jsou:
ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly

Návrh výroku rozhodnutí :

Stavební úřad v návrhu výroku

I. VYDÁVÁ podle §§ 79, 92 a 95 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

„ Miličín – kNN – parc.č. 4/7 – číslo stavby IV-12-60132/52 "

na pozemcích v evidenci KN parc.č. 1295/11, 2056/1, 2052/10, 1295/29, 2344, 2333/1, 2342, 2340/1, 2339 a 4/7 v k.ú. Miličín, obec Miličín,
(dále jen „stavba").

Druh a účel umisťované stavby:
Ze stávajícího distribučního rozvaděče umístěného na pozemku parc.č. 1295/11 bude nově vyveden nový zemní distribuční kabel. Trasa pokládky kabelu je navržena do pozemků parc.č. 2056/1 a 2052/10 k.ú. Miličín do zeleného pásu u kraje chodníku a komunikace.
Pozemek parc.č. 1295/29 bude křížen podvrtem směrem k pozemku parc.č. 2344, kde bude umístěna startovací technologická jáma pro umístění technologie řízeného podvrtu pod komunikací E55 (parc.č. 2333/1). Na pozemku parc.č. 2342 bude umístěna cílová technologická jáma. Trasa dále pokračuje řízeným podvrtem komunikace parc.č. 2340/1 až na pozemek parc.č. 2339 (parkoviště), vše v k.ú. Miličín. Těleso parkoviště bude kříženo otevřeným výkopem.

II. STANOVÍ PODMÍNKY

pro umístění stavby :

1) Stavba bude umístěna na pozemcích KN parc.č. 1295/11, 2056/1, 2052/10, 1295/29, 2344, 2333/1, 2342, 2340/1, 2339 a 4/7 v k.ú. Miličín, obec Miličín, v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, podle projektové dokumentace Ing. Milana Maška, ČKAIT 0007376, Krusičany 74, 257 41 Týnec nad Sázavou.

2) Budou dodrženy podmínky z vyjádření MěÚ Votice, Odbor životního prostředí a památkové péče, ze dne 24.11.2011 pod č.j. 2503/11/ŽP-Su :

- Stavba musí být umístěna tak, aby při jejím provádění (výkopové práce, startovací jáma, podvrt) a ani při následném provozu (např. při opravách) nedošlo k poškození podzemních (kořenový systém) ani nadzemní částí dřevin. Ochranu dřevin v průběhu stavby řeší norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
- Stavebník je již od doby přípravy stavby povinen oznámit záměr provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

3) Budou dodrženy podmínky z vyjádření MěÚ Votice, Odbor správních činností a dopravy, ze dne 28.11.2011 pod č.j. 1979/11/OSČD4-Ko :

- Před započetím prací je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu k **zvláštnímu užívání** silnic a místních komunikací dle § 25 odst. 6 písm. c) zák. č. 13/1997 Sb., tj. k provádění stavebních prací.
  V případě nutnosti uzavírky silnice, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace je třeba požádat příslušný silniční správní úřad o **povolení uzavírky, případně nařízení objížďky** v souladu s § 24 zák. č. 13/1997 Sb.

4) Budou dodrženy podmínky vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, ze dne 22.11.2011, zn. 07 79/2011/Ch:

- Stavba nesmí zasáhnout do zpevněné části silnice I/3, křížení komunikace musí být provedeno protlaky na celou šířku vozovky.
- Stavba nesmí narušit v žádném případě odvodnění silnice I/3.
- Případné stanovení přechodné úpravy provozu a dopravní značení stanoví a odsouhlasí příslušný DI PČR.
- Při provádění stavebních prací nesmí docházet ke znečišťování silnice I/3, nesmí zde být umístěn žádný depozit materiálu.
- Před vydáním stavebního povolení bude uzavřena smlouva o podmínkách zřízení budoucí smlouvě o právu věcného břemene na uložení vedení do pozemků ŘSD ČR.

5) Budou dodrženy podmínky *Vyjádření* Telefonica Czech Republic a.s. – *dojde ke střetu* se sítí elektronických komunikací, ze dne 08.01.2012 č.j. 3832/12:

- *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se sítí elektronických komunikací (dále jen „*SEK*“) a nebo zasahuje do *ochranného pásma SEK*, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK* a nebo zasahuje do *ochranného pásma SEK*, vyzvat společnost *Telefonica* ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK, případně k přeložení SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Telefonica* pověřeného ochranou sítě – Karel Vyskočil, tel. 602 384 140, e-mail karel.vyskocil@o2.com (dále jen „*POS*“).
- Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Telefonica*. Stavebník , který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Telefonica* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Telefonica* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.
- Bez ohledu na všechny shora v tomto *Vyjádření* uvedené skutečnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Telefonica*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*.
- Společnost *Telefonica* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o *SEK*.
- Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k tomu účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Telefonica*. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

Účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona je :
MAŠEK ELEKTRO, s.r.o., IČ 27651584, Krusičany 74, 257 41 Týnec nad Sázavou
Obec Miličín, IČ 00232238, Hájkovo nám. 1, 257 86 Miličín

Žadatel zajistí, aby návrh výroku byl bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku. Součástí informace je grafické vyjádření záměru – nedílná součást této informace.

Výhrady dotčených orgánů nebo námitky účastníků proti zjednodušenému územnímu řízení lze podat písemně ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění návrhu, připomínky veřejnosti lze podat ve stejné lhůtě pouze za předpokladu, že by mohla být ohrožena ochrana veřejného zájmu podle zvláštních právních předpisů.

Pokud nebudou ve lhůtě uplatněny výhrady, námitky nebo připomínky, rozhodnutí bude pokládané za vydané a nabude právní moci.

otisk úředního razítka

Kateřina Š e b k o v á v.r.
oprávněná úřední osoba
referent odboru výstavby
a územního plánování

Tato informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Votice a zároveň zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

vyvěšeno dne : 23.01.2012

OBEC MILIČÍN
257 86, MILIČÍN 1
IČ: 00232238
DIČ: CZ00232238
Tel./Fax: 317 802 260

bude
sejmuto dne : 08.02.2012

Podpis (razítko) oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

OBEC MILIČÍN
257 86, MILIČÍN 1
IČ: 00232238
DIČ: CZ00232238
Tel./Fax: 317 802 260

Rozdělovník :

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčené orgány jednotlivě :
MAŠEK ELEKTRO, s.r.o., IČ 27651584, Krusičany 74, 257 41 Týnec nad Sázavou
Obec Miličín, IČ 00232238, Hájkovo nám. 1, 257 86 Miličín

MěÚ Votice, Odbor životního prostředí a památkové péče, zde
MěÚ Votice, Odbor správních činností a dopravy, zde

Ostatní účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou :
(ke zveřejnění po dobu 15 dnů)
MěÚ Votice podatelna, k vyvěšení , zde
MěÚ Votice, Jar.Maňák, zde – web (*www.mesto-votice.cz*)

Na vědomí:
ŘSD ČR, IDDS: zjq4rhz

Příloha k č.j. 1246/2012/VÝST-Še



LEGENDA :

- PROJEKTOVANÁ TRASA KABELU NN
- PROJEKTOVANÁ TRASA CHRÁNIČEK AROT
- PROJEKTOVANÁ KABELOVÁ SKŘÍŇ
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ SKŘÍŇ

MAŠEK ELEKTRO s.r.o.	Krusičany 74 257 41 Týnec nad Sázavou tel.317 701 637, mobil 606 359 203 fax 317 701 637	Zodpovědný projektant : Ing.Mašek Milan
		Vypracoval : Ing.Mašek Milan
Obec : Miličín	Katastrální území : Miličín	Kreslil : Michal Fulín
Název stavby : Miličín -kNN- p.č. 4/7		Stavební úřad : Votice
		Stupeň dokumentace : DUR,DSP
polohopisný plán se zákresem trasy		Měřítko : 1 : 500
		Datum : Říjen 2011
Objednatel: ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8,405 02 Děčín	Investor : ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8,405 02 Děčín	Číslo stavby : IV-12-6013252 / Číslo : P